



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

Prot. n. 4428

li, 27/07/2017

VERBALE DI SOMMA URGENZA

OGGETTO: Verifica della necessità di rinforzo strutturale del plesso scolastico del Comune di Terzo di Aquileia in seguito ad indagine strutturale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Preso atto della relazione di data 29/05/2017 dell'ing. Roberto Ocera (incaricato con determinazione n. 360 del 28/12/2015 della verifica strutturale del plesso scolastico secondo le previsioni dell'OPCM 3274/03) rilevando che:

- pag. 3 – scuola materna – *“Le travi, laddove vi sono delle porzioni evidenziate in rosso, vanno in crisi in campo statico nella zona di inversione dei momenti (sono stati utilizzati come tipico dell'epoca molti ferri piegati a cavalletto per cui la posizione di piegatura risulta particolarmente significativa nelle verifiche). La posizione esatta di tali piegature è desunta dagli as-built in quanto non è rilevabile strumentalmente in situ vista la profondità dei ferri stessi.”*
- pag. 6 – Corpo Mensa + ampliamento – *“Le travi vanno in crisi in campo statico (a momento positivo), i due pilastri evidenziati in quello sismico.”*

In seguito all'acquisizione di tale relazione, con determinazione dell'area tecnica 132 del 15/06/2017, si è ritenuto di ampliare l'incarico dell'ing. Ocera affinché predisponesse un progetto esecutivo da porre a base di gara per la realizzazione degli interventi di adeguamento ritenuti necessari;

In data 26/07/2017 prot. n. 4412 è stato espressamente richiesto allo strutturista incaricato, ing. Ocera, parere sulle tempistiche e le modalità di realizzazione per definire il cronoprogramma della spesa dell'opera finanziata con la variazione di bilancio del 24/07/2017;

In data odierna è stata acquisita mail (prot. 4425 del 27/07/2017 allegata) dall'ing. R. Ocera nella quale si rileva che la struttura del plesso scolastico, in taluni e ben determinati punti, non risulta sicura anche se sollecitata in condizioni non sismiche.

Ritenuto, per quanto sopra, sussistere un immediato pericolo per la pubblica incolumità, giacché nel periodo di vacanze estive, il plesso scolastico è occupato dal personale ATA, dal personale comunale in servizio presso il centro cottura (che prosegue la preparazione dei pasti per i servizi sociali) e dall'Associazione Terzopianeta Onlus che realizza un centro estivo per bambini nel periodo 17/07/2017 – 04/08/2017 (occupando parte dell'area normalmente assegnata alla scuola dell'infanzia Cipi);

Precisato che non è possibile intervenire per l'adeguamento strutturale senza che sia completato il progetto esecutivo;

La sottoscritta arch. Agnese Roppa considerato quanto sopra, disponendo già delle necessarie risorse di bilancio e considerato che l'edificio è utilizzato nel periodo estivo, ai sensi del comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

ORDINA

- 1) lo sgombero della scuola materna, disponendo lo spostamento del centro estivo in corso (organizzato

- dall'associazione Terzopianeta Onlus) nella parte di plesso scolastico ordinariamente assegnata alla scuola primaria;
- 2) l'immediata chiusura dei locali della scuola materna e della mensa scolastica;
 - 3) l'immediata chiusura all'utenza ed al personale non addetto della parte di giardino della scuola materna prospiciente il lato strada di via Galilei;
 - 4) l'installazione di un controsoffitto ligneo provvisorio a protezione dell'ingresso della cucina ad opera del personale operaio dell'area tecnica;
 - 5) che il personale d'ufficio tecnico avvii una verifica preliminare del mercato per individuare ditte dotate di adeguata capacità organizzativa disponibili ad eseguire i lavori di consolidamento statico in fase avanzata di progettazione.

AREA TECNICA
IL RESPONSABILE
(F.to Agnese Roppa)